Nachstehend werden die Wasser-Härtegrade der einzelnen Ortsnetze bekanntgegeben:

Ortsteile Gilserberg, Moischeid, Schönstein, Schönau, Sebbeterode

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz	Karbonathärte	Nichtcarbonathärte	Gesamthärte	Härtebereich gemäß WRMG 2007
Verfahren	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6
Ergebnis	6,69	3,72	3,0	1,19	weich
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Ortsteile Itzenhain, Appenhain, Sachsenhausen

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	8,11	7,39	0,7	1,45	weich
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Ortsteile Lischeid, Winterscheid, Heimbach

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	7,23	6,55	0,7	1,29	weich
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse wurden im Internet veröffentlicht und können unter der Rubrik "Amtliche Bekanntmachungen" eingesehen werden.